



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/K/0238/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Tłumiki akustyczne prostokątne TAP i kołowe SLL**

Zawierający / containing: stal, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjn./klimatyzacyjn. i odpylających w budynkach mieszkaln., przemysł., obiekt. użyteczn. publicznej (w tym w szpitalach), w obiektach przemysłu spożywcz., chemiczn., farmaceut., kosmetyczn., elektroniczn. i ciężkiego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- zastosowanie tłumików musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń wentylowanych
- elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

INTERKLIMA Bartłomiej Drabicki
05-082 Nowe Babice
ul. Ogrodnicza 76

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INTERKLIMA Bartłomiej Drabicki
07-410 Ostrołęka
ul. Miła 17

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 maja 2016

The date of issue of the certificate: 6th May 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Bożena Krogulska