



**ATEST HIGIENICZNY** **B-BK-60212-0153/21**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Tłumiki akustyczne prostokątne i kołowe, kanały i kształtki wentylacyjne izolowane o przekroju prostokątnym i kołowym: przewody proste, kolana, trójniki, czwórniki, redukcje, odsadzki, dyfuzory, zaślepki, króćce, podstawy, czerpnie**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/odpylających w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłu m.in. farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Nadzór techniczny nad instalacją powinien sprawdzać stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

INTERKLIMA Bartłomiej Drabicki  
05-082 Nowe Babice  
ul. Ogrodnicza 76

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INTERKLIMA Bartłomiej Drabicki  
07-410 Ostrołęka  
ul. Miła 17

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.04.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.04.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 kwietnia 2021

The date of issue of the certificate: 19th April 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska  
*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH